



WAD.2500.1.2024

Kraków dnia, 29.04.2024

Wszyscy oferenci

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie informuje, że w dniu 29.04.2024 wpłynęły zapytania od oferenta do zapytania ofertowego „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym Oddział Nowy Sącz” znak sprawy: WAD.2500.1.2024:

Pytania:

1/ czy wszystkie oprawy oświetleniowe mają być natynkowe, czy część w sufitach podwieszanych?

Odpowiedz. Wszystkie oprawy oświetleniowe mają być natynkowe, przewody oświetleniowe do tych opraw w wersji podtynkowej.

2/ proszę o podanie sposobu montażu przewodów teletechnicznych. Wg opisu jest mają być w rurkach / również w przestrzeni między stropowej / , wg przedmiaru jest to wtynkowo, bezpośrednio w bruździe, bez rurek. Brak jasnego wskazania materiałowego lub roboczego.

Odpowiedz: zgodnie z opisem w przedmiarze robót, bezpośrednio w bruździe.

3/ w przedmiarze brak uruchomienia systemu alarmowego

Odpowiedz: Wykonawca uzupełnia przedmiar o uruchomienie i sprawdzenie systemu alarmowego.

4/ w przedmiarze brak pomiarów sieci LAN

Odpowiedz: Pomiar sieci LAN nie jest wymagana, konieczne sprawdzenia działania.

5/ brak przygotowania bruzd / gładzie / i malowania

Odpowiedz: wykonawca przygotowuje bruzdy zabezpiecza i przygotowuje do malowania bez gładzi.

6/ czy doprowadzeniem światłowodu do szafy zajmuje się dostawca Internetu?

Odpowiedz: dostawca Internetu.

7/ brak w przedmiarze pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego.

Odpowiedz. Wykonawca wykonuje pomiary we własnym zakresie.

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA

M. Onaińska
Magdalena Młakowska